

**CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**  
***CERTIFICATE of CONSTANCY of PERFORMANCE***

DOC. No. C000157

In conformità al regolamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 09 Marzo 2011 (Regolamento dei prodotti da costruzione o CPR) il presente certificato si applica ai prodotto da costruzione.

*In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 09.March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR) this certificate applies to the construction product(s).*

Tipo di prodotto	Cavo / linea per uso generale in costruzioni in relazione ai requisiti di reazione al fuoco
Type of products	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Descrizione del prodotto <i>Product description</i>	CAVO Comunicazione Communication cable
Maggiori Dettagli <i>Further Information</i>	FE (2x1 mm <sup>2</sup> ) R
Classificazione secondo la EN 13501-6 <i>Classification according to EN 13501-6</i>	<b>E<sub>CA</sub></b>
Classificazione Report Nr. <i>Classification report Nr.</i>	C 000157
Commercializzato con il Nome o Marchio di: <i>Placed on the market under the name or trade name of:</i>	<b>URMET S.p.A</b> via Bologna 188/C <b>10154 Torino</b>
Creato nel/nei sito/i di produzione: <i>Produced in the manufacturing plant(s):</i>	TECHNIKABEL SPA Via Brandizzo, 243 I 10088 Volpano (TO)
Data di emissione: <i>Date of Registration:</i>	23 - 06- 2017

**LSFire Testing Institute S.R.L**  
**Responsabile della Certificazione**  
*Responsible for Certification*

**Dr. Silvio Messa**



**Notified Body**  
**No: 2479**

**L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.**  
Sede legale e unità operativa: Via della Bonifica, 4  
**64010 CONTROGUERRA (TE)**  
Tel: +39031 890588 –  
email: labo@lsfire.it

# **CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**

## ***CERTIFICATE of CONSTANCY of PERFORMANCE***

DOC. No. C000157

Questo certificato attesta che, secondo il sistema 3 dell'allegato ZA della norma EN 50575: 2014 + A1: 2016, sono stati eseguiti: la determinazione del prodotto-tipo sulla base di prove-tipo (basato sulla campionatura effettuata dal fabbricante), calcolo del tipo di cavo, valori tabulati o una documentazione descrittiva del prodotto,

I test per la determinazione del comportamento al fuoco sono basati su test, citati nella tabella 1 della norma quotata.

*This certificate attests that, for System 3 in Annex ZA of the standard EN 50575:2014+A1:2016, the determination of the product-type on the basis type testing (based on sampling carried out by the manufacturer), type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product, was executed.*

*The tests for the determination of the fire behavior are based on tests, named in table 1 of the listed standard.*

Il certificato è stato rilasciato il giorno della registrazione riportato in pagina 1 e rimarrà valido fino a quando non verranno significativamente modificati la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento; ovvero se non sospeso o revocato dall'ente di certificazione del prodotto notificato. Il certificato non autorizza ad utilizzare nessuno dei marchi LSFire protetti dalla legge.

*The certificate was issued on the date of registration on side 1 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly and unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

*The certificate does not authorize to use any of the legally protected LSFire marks.*

  
**Dr Silvio Messa**  
**Director LSFire Testing Institute**



**Notified Body**  
**No: 2479**

**L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.**  
**Sede legale e unità operativa: Via della Bonifica, 4**  
**64010 CONTROGUERRA (TE)**  
Tel: +39031 890588 –  
email: labo@lsfire.it